



WERNER VÖGELI ELEKTROKONTROLLEN

WERKSTRASSE 19 8910 AFFOLTERN A.A.

TEL. 043 333 96 00 FAX. 043 333 96 01 NAT. 079 672 74 76

INFO@EL-KON.CH [HTTP://WWW.EL-KON.CH](http://WWW.EL-KON.CH)

Tabelle 5.2.3.5.2.1.2

Maximale Leitungslängen in Metern in Abhängigkeit der Querschnitte der Kupferleiter und der Nennauslösestromstärken der Überstromunterbrecher

Kupferleiter mm ²	Nennauslösestromstärken der in die Leiter eingebauten Überstromunterbrecher (Amp.)										
	63	80	100	125	160	200	250	300	350	400	460
35	252	199	159								
50	361	294	227	182							
70	505	398	318	254	199						
95	685	540	432	345	270	216					
120	865	681	545	416	341	273	218				
150		852	681	545	426	341	273	227			
185			940	672	525	420	336	290	240		
240				872	691	454	436	363	311	273	
300					952	681	545	454	389	341	296