



Sicherheitsnachweis Elektroinstallation (SiNa)

Nr. 1000209-2

gemäss Niederspannungs-Installationsverordnung (NIV)

Seite 1

Pro Anlage (Zählerstromkreis) ein Sicherheitsnachweis



Eigentümer Tel.-Nr. _____

Name 1 Primarschulgemeinde

Name 2 Schulsekretariat

Strasse Musterstrasse Nr. 95

PLZ, Ort 8910 Affoltern a. A.

Verwaltung Tel.-Nr. _____

Name 1 _____

Name 2 _____

Strasse _____ Nr. _____

PLZ, Ort _____



Elektro-Installateur Tel.-Nr. _____

Name 1 _____

Name 2 _____

Strasse _____ Nr. _____

PLZ, Ort _____

Installateur-Nr. _____

Unabhängiges Kontrollorgan Tel.-Nr. 043 333 96 00

Name 1 Werner Vögeli

Name 2 Elektrokontrollen

Strasse Werkstrasse Nr. 19

PLZ, Ort 8910 Affoltern a.A.

Kontrollorgan-Nr. K-00667

Ort der Installation

Strasse Musterstrasse Nr. 95

PLZ, Ort 8910 Affoltern a. A.

Gebäudeart Schulhaus Muster 2

Name des Stromkunden Primarschulgemeinde

oder Zähler-Nummer _____

Stockwerk / Lage _____

Anlage und Kontrollperiode(n) Schulhaus 5 Jahre

Neuanlage Erweiterung

Ausgeführte Installation / Kontrollumfang
periodische Kontrolle nach NIV 2002

Allfällige Besonderheiten _____

Allfällige Inst.-Anzeige Nr. / vom _____

Durchgeführte Kontrollen

Schlusskontrolle SK Abnahmekontrolle AK

Periodische Kontrolle PK der Anlage(n) mit Kontrollperiode 1 Jahr 5 Jahre 10 Jahre 20 Jahre

Technische Angaben

Schutz-System TN-S TN-C TN-C-S _____

Überstromunterbrecher (Anschlusspunkt der ausgeführten Installation), Zweckbestimmung Unterverteilung OG

I_N (A): 80 Art, Char.: DIN 00 $I_{KL-PE/N}$ (A): 1834 R_{ISO} (M Ohm): 0.429

Die Unterzeichneten bestätigen, dass die Installationen gemäss NIV (insb. Art. 3 und 4) und den gültigen Normen geprüft wurden und den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Dieses Dokument bildet den Sicherheitsnachweis für die erwähnten elektrischen Installationen im Sinne der NIV und ist vom Eigentümer aufzubewahren. Wer vorgeschriebene Kontrollen nicht oder in schwerwiegender Weise nicht korrekt ausführt oder Installationen mit gefährlichen Mängeln dem Eigentümer übergibt, macht sich strafbar (NIV Art. 42 c).

Kontrolldatum	Unterschriften Elektro-Installateur	Kontrolldatum	Unterschriften unabhängiges Kontrollorgan
	Elektrokontrolleur Inhaber		Elektrokontrolleur Inhaber
		30.05.2003	

Beilagen Mess-+Prüfprotokoll (Schlussprotokoll) Protokoll der Abnahmekontrolle Protokoll der periodische Kontrolle _____

Verteiler SiNa+Zusatzdokumente an Eigentümer/Verwaltung SiNa an Netzbetreiberin/Inspektorat _____

Netzbetreiberin / Inspektorat Stichproben Ja Keine Mängel festgestellt Mängelbericht erstellt Anlage plombiert Datum, Visum _____

Eingang am _____